

### Veröffentlichungen StromNZV § 17 (2)

| Netz- oder Umspannebene |                  | HS    | HS/MS | MS | MS/NS   | NS     |           |
|-------------------------|------------------|-------|-------|----|---------|--------|-----------|
| 1.                      | Jahreshöchstlast | kW    |       | 0  | 6.404   | 383    | 10.990    |
| 2.                      | Netzverluste     | kWh/a |       | 0  | 183.483 | 42.854 | 1.137.077 |

|    | Summenlast                      |    |        |
|----|---------------------------------|----|--------|
| 3. | nicht leistungsgemessene Kunden | kW | 49.354 |
|    | Netzverluste                    | kW | 156    |

|    |                                                         |    |  |
|----|---------------------------------------------------------|----|--|
| 4. | Fahrplanprognose für Lastprofilkunden                   | kW |  |
|    | Restlastkurve bei Anwendung des analytischen Verfahrens | kW |  |

| Netz- oder Umspannebene |                                       | HS    | HS/MS | MS         | MS/NS      | NS         |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|-------|------------|------------|------------|
| 5.                      | Höchstentnahmelast                    | kW    | 0     | 6.404      | 383        | 10.990     |
|                         | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | kWh/a | 0     | 50.291.497 | 30.657.446 | 29.590.574 |
| 6.                      | Einspeisungen pro Spannungsebene      | kW    | 0     | 13.347     | 8.183      | 8.041      |

|    |                         |       |           |
|----|-------------------------|-------|-----------|
| 7. | Verlustenergie (Mengen) | kWh/a | 1.363.414 |
|    | Verlustenergie (Preise) | €/a   |           |